

10.02.2026

№ МР2/2/11/1/722

P18-61-III-1-19-1903

25.11.2025

О направлении информации по  
контрольным замерам 17.12.2025

Первому заместителю  
директора - главному  
диспетчеру  
Филиала АО «СО ЕЭС»  
Вологодское РДУ

М.В. Юкляевскому

[rdu@vologda.so-ups.ru](mailto:rdu@vologda.so-ups.ru)

Уважаемый Максим Виленинович!

По результатам замеров режимного дня 17.12.2025 направляю отчеты:

1. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от ПА (кроме АЧР).
2. Сведения о настройке и объемах воздействия автоматики частотной разгрузки (АЧР) и ЧАПВ.
3. Сводная таблица фактических объемов нагрузки потребителей, включенных в графики временного отключения потребления в ОЗ Вологодского РДУ и сводные объемы ГВО по видам ввода в ОЗ Вологодского РДУ.
4. Сведения о потреблении электрической энергии (мощности), включенной в График временного отключения потребления на 2025-2026 гг. (далее-ГВО) по данным контрольных замеров по Вологодскому филиалу ПАО «Россети Северо-Запад».

По результатам замеров режимного дня 17.12.2025 не выполняется в полном объеме задание с временем реализации до 5 минут в объеме 35% от общего объема ГВО и до 20 минут в объеме 60% от общего объема ГВО. Причина невыполнения: невозможность крупных промышленных предприятий ПАО «Северсталь» и АО «Апатит» отключить собственную нагрузку со временем ввода ГВО до 5 минут и до 20 минут из-за особенностей технологии производства и из-за отсутствия постоянного оперативного персонала на всех распределительных пунктах внутренних сетей предприятий.

Приложение: указанное по тексту.

Первый заместитель директора -  
главный инженер филиала

А.Н. Смирнов

Инженер 2 категории службы электрических сетей  
Нечаева Вера Александровна  
(8172) 76-85-77

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Дата подписания: 10.02.2026 14:45

Сертификат: 155761218740044022657974046093482584205

Владелец: Смирнов Андрей Николаевич

Должность:

Действителен: с 12.08.2025 до 12.08.2026